



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому,
Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области**

172002 Тверская область г. Торжок ул. Володарского 46 А тел. 9-23-51

E-mail: OGPN_Torzhok@mail.ru

Предписания № 85/1/56

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

юридическому лицу – Муниципальному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору № 85 от «13» марта 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 часов 00 минут «19» марта 2020 года по 18 часов 00 минут «19» марта 2020 года.

Проведена проверка: государственным инспектором Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – начальником отделения ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области майором внутренней службы Шмелевым Василием Васильевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» по адресу: Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Карла Маркса 18а.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МУ ДО «ДЮСШ» Волковым Алексеем Анатольевичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|--------------------------|--|--|--|--|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общие мероприятия | | | | |
| 1. | Здание спортивной школы обеспечено только углекислотными огнетушителями для применения при тушении класса пожара «В» «С» «Е», при необходимости обеспечения объекта защиты огнетушителями с возможностью применения для тушения класса пожара «А». | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.465, п.478 | 01.02.2021 г. | |

| | | | | |
|----|--|--|---------------|--|
| 2. | Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТу. | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 7. | 01.02.2021 г. | |
| 3. | Этажи здания не имеют второй эвакуационный выход. | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", СНИП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 6.13. | 01.02.2021 г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – начальник отделения ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области майор внутренней службы Шмелев Василий Васильевич


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » марта 2020 года

Предписание для исполнения получила:
Законный представитель юридического лица-
Волков Алексей Анатольевич
Директор МУ ДО «ДЮСШ»

(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » марта 2020 года



М.Л.П.

(подпись)